



KOMO[®]

productcertificaat



Partner for progress



Nummer	K48292/02	Vervangt	K48292/01
Uitgegeven	2013-11-15	d.d.	2008-12-08
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

PE-RT buis

Giacomini Benelux NV

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5602 "Kunststofleidingsystemen van PE-RT bestemd voor vloerverwarming" d.d. 1 juni 2008, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde PE-RT buis bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits PE-RT buis voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.


Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd kunststofleidingsstelsel.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Giacomini Benelux NV
Rue Provinciale 273279
B-1301 BIERGES WAVRE
België
T 10420650
F 10420699
I www.giacomini.be



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

PE-RT buis

PRODUCTSPECIFICATIE

5-lagen PE-RT type 2 buizen, kleur rood, conform BRL 5602: Kunststof leidingsystemen van PE-RT bestemd voor vloerverwarming.

De afmetingen van de buis in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Nominale buitendiameter (mm)	Wanddikte (mm)
16	2,0

MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

Buizen

De buizen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KOMO (of KOMO[®] woordmerk) + klasse 4 / 6 bar;
- fabrieksnaam, handelsnaam systeemnaam logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeem)certificaatsysteemnaam;
- materiaalaanduiding: PE-RT type 2;
- opbouw buis : PE-RT/EVOH/PE-RT;
- de nominale buitenmiddellijn in mm;
- de nominale wanddikte in mm;
- de productiecode.

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

LOGISTIEK

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de bijlage(n) van de certificatie-overeenkomst.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de aanleg van leidingsystemen voor vloerverwarming, met een temperatuurprofiel volgens klasse 4 uit ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 6 bar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Giacomini Benelux NV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring..